

Szudziałowo 05.04.2019 r.

**Gmina Szudziałowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo**

ZP.271.4.2019

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ oraz
zmiana treści SIWZ:**

**„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz
budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej,
gmina Szudziałowo”**

Zamawiający, Gmina Szudziałowo informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm..) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści SIWZ.

1. W projekcie technicznym technologii w parametrach technicznych sita podana jest szczelina sita do 2 mm. Uważamy jednak, że szczelina jest zbyt mała. Takie sito może się „zalepiać” i mogą być problemy w eksploatacji. Wg naszego doświadczenia szczelina powinna zaczynać się od 3 mm. Czy do wyceny możemy zastosować sito ze szczeliną 3 mm?

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowania i wycenę sita o szczelinie 3 mm.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz