

Gmina Szudziałowo  
ul. Bankowa 1  
16-113 Szudziałowo

ZP.271.4.2019

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

**Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ oraz  
zmiana treści SIWZ:**

**„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz  
budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyicy Wielkiej,  
gmina Szudziałowo”**

Zamawiający, Gmina Szudziałowo informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm..) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści SIWZ.

1. Prosimy o wyszczególnienie, które elementy sito piaskownika muszą być bezwzględnie ogrzewane i izolowane.

**Bezwzględnie ogrzewane powinny być następujące elementy: przenośnik piasku w części od pokrywy do wylotu piasku, prasopłuczka i bezwzględnie rura transportująca skratki oraz przewód wody PEDN.**

2. Prosimy o zaznaczenie na rysunku nr 5 projektu technologii jaka jest długość oraz wysokość sitopiaskownika.

**Wymiary sitopiaskownika powinny być dostosowane do zaprojektowanego kanału o długości 6.60 m szerokości 2,00 m i wysokości 1,50 m. Długość przenośnika piasku powinna zapewnić wysyp piasku na wysokość 90 cm nad posadzkę. Urządzenie powinno umożliwić podłączenie rurociągów ścieków surowych i ścieków mechanicznie oczyszczonych zgodnie z projektem zbiornika uśredniającego i kanału sitopiaskownika.**

**Elementy zaznaczono na załączonym rysunku nr 5 kolorem pomarańczowym.**

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.