

Szudziałowo 12.04.2019 r.

Gmina Szudziałowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo

ZP.271.4.2019

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ:

„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyca Wielkiej, gmina Szudziałowo”

Zamawiający, Gmina Szudziałowo informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Projekt techniczny na przebudowę oczyszczalni ścieków przewiduje opróżnienie i oczyszczenie zbiornika SBR oraz remont i montaż nowego systemu napowietrzania. Zwracamy się z zapytaniem co na czas prowadzenia wyżej wymienionych robót zrobić z dopływającymi ściekami, czy będą odwożone wozami asenizacyjnymi. Wyżej wymienione prace nie są uwzględnione w przedmiarach dołączonych do SIWZ. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wymieniony wyżej zakres prac należy dodatkowo ująć przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający w ramach robót własnych opróżni zbiornik osadów, zawartość SBR-a zostanie przepompowana do zbiornika osadów i w czasie wyłączenia SBR-a ścieki z pompowni będą pompowane do zbiornika osadu, skąd odwożone do innej oczyszczalni.

Odptywające ścieki będą zagospodarowywane przez pracowników Zamawiającego. Koszty związane z tymi działaniami będzie ponosił Zamawiający.

Kosztów wymienionego zakresu prac nie należy ujmować przy sporządzaniu oferty (kalkulacji ceny).

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

WÓJT
Tadeusz Toka