

Szudziałowo 15.04.2019 r.

**Gmina Szudziałowo**  
**ul. Bankowa 1**  
**16-113 Szudziałowo**

ZP.271.4.2019

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ:**

**„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo”**

Zamawiający, Gmina Szudziałowo informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm..) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Projekt techniczny na przebudowę oczyszczalni ścieków przewiduje remont zbiorników żelbetowych (SBR, przepompownia). Zwracamy się z zapytaniem czy po pracach naprawczych betonowych wyżej wymienionych zbiorników należy położyć warstwy izolacyjne, gdyż takie pozycje nie występują w przedmiarze robót.

**W odpowiedzi na zapytanie dotyczące prac naprawczych zbiorników SBR i pompowni jako prace naprawcze należy rozumieć wykonanie niezbędnych reprofilacji i izolacji zabezpieczających powierzchnie betonowe przed korozją siarczanową.**

**Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.**

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.**

**WÓJT**  
*Tadeusz Tokarewicz*