

Gmina Szudziałowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo

ZP.271.6.2019

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ oraz
zmiana treści SIWZ:**

**„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz
budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyicy Wielkiej,
gmina Szudziałowo”**

Zamawiający, Gmina Szudziałowo informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm..) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści SIWZ.

1. Jaka jest szacowana warstwa osadu w zbiorniku SBR?

Szacowana warstwa osadu z zbiorniku SBR wynosi 2 metry.

2. Co Zamawiający przewiduje ze zrobieniem osadu, czy utylizacja jest po stronie Wykonawcy?

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 2 pkt 2.2. utylizacja osadu (zagospodarowanie) należy do obowiązków Wykonawcy.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz