

Szudziałowo 05.06.2019 r.

Gmina Szudziałowo  
ul. Bankowa 1  
16-113 Szudziałowo

ZP.271.6.2019

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ oraz  
zmiana treści SIWZ:**

**„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz  
budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyicy Wielkiej,  
gmina Szudziałowo”**

Zamawiający, Gmina Szudziałowo informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm..) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści SIWZ.

1. W zakresie prac AKPiA w zakresie prac Wykonawcy należy wykonać system SCADA. Czy Zamawiający w chwili obecnej posiada istniejący system SCADA, który ma zostać rozbudowany?

**Zamawiający nie posiada systemu SCADA.**

2. Co Zamawiający ma na myśli pisząc o wykonaniu strony internetowej na bazie serwera firmy obsługującej ZGK? Czy chodzi w tym wypadku o uruchamianie wizualizacji w przeglądarce internetowej?

Tak, w tym przypadku chodzi o uruchamianie wizualizacji w przeglądarce internetowej.

System SCADA będzie obsługiwany za pomocą łącza internetowego. Zamawiający posiada łącze internetowe, które udostępni Wykonawcy.

**WÓJT**  
*Tadeusz Tokarewicz*