

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szudziałowie
16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1
tel. 85 722 14 01

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ:

na „Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Szudziałowo w 2020 roku”

Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści SIWZ.

Zmianę treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie:

1. Czy zbiornik na olej napędowy, w którym będzie magazynowany olej napędowy posiada decyzję o dopuszczeniu do użytkowania z Urzędu Dozoru Technicznego ?

Tak, zbiornik na olej napędowy, w którym będzie magazynowany olej napędowy posiada decyzję o dopuszczeniu do użytkowania z Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Czy nabywca posiada rozszerzony dostęp do Platformy Usług Celno- Skarbowych / Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numer identyfikacyjny?

Nie, nabywca nie posiada rozszerzonego dostępu do Platformy Usług Celno- Skarbowych / Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numer identyfikacyjny.

3. Czy nabywca bierze pod uwagę zamawianie oleju napędowego o podwyższonych właściwościach temperaturowych/blokada zimnego filtra -32 st.C/ , tzn olej napędowy Arktyczny2 (Orlen) IZ-40 (Lotos) ?

Dla zimowego oleju napędowego, który musi być dostępny od 16 listopada do końca lutego, temperaturę zablokowania zimnego filtra w strefie klimatycznej, do której należy Polska to -20 °C. I rozumiem, że taki jest zawarty w zapytaniu. Spełnia on normy wyszczególnione w par. 3 Umowy nr ZP.271.1.2019

Nabywca nie bierze pod uwagę oleju napędowego Arktycznego 2 (Orlen) IZ-40 (Lotos)

4. Par. 6 Umowy, punkt 3: "dostawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwo" czy oznacza to rozliczanie w temperaturze referencyjnej 15 st C, czy w temperaturze rzeczywistej produktu? W par 2, punkt 4 jest mowa o wydruku komputerowym zawierającym obie te dane. Którą należy brać pod uwagę przy fakturowaniu?

Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego

Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

Przy fakturowaniu należy brać pod uwagę ilość paliwa w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Pozostałe zapisy OPZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szudziałowie

mgr inż. Tomasz Tarasewicz