

e-mail

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. 2-go Maja 13A
tel. (85) 711-94-50. tel./fax (85) 711-36-2

Urząd Gminy Szudziałowo
8448

21. 12. 2021
RJK

Sokółka, 2021.12.17

W P Ł Y N Ę Ł O

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust.1, pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Babiki** zawartych w poniższej tabeli:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań
1.	SB/132640/11/2021 z dnia 29.11.2021 r.	23.11.2021 r.	Stacja wodociągowa Babiki gm. Szudziałowo	*MA+ żelazo, azotyny, jon amonowy
2.	SB/132641/11/2021 z dnia 29.11.2021 r.	23.11.2021 r.	Miszkieńki 20 – mieszkanie prywatne gm. Szudziałowo	*MA+ żelazo, azotyny, jon amonowy
3.	SB/132644/11/2021 z dnia 29.11.2021 r.	23.11.2021 r.	Minkowce 71 – mieszkanie prywatne gm. Szudziałowo	*MA+ żelazo, azotyny, jon amonowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza **przydatność** wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 23.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Szudziałowie stwierdzono, że woda z wodociągu Babiki w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art.12 ust.5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorców o jakości wody .

Objaśnienia: zakres badań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia):

*MA (monitoring parametrów grupy A) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia: Escherichia coli, bakterie grupy coli, og. liczba mikroorganizmów w 22 °C ,barwa, mętność, smak, zapach , stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE

Jadwiga Bieniusiewicz

Otrzymują:
1. Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy Szudziałowo
2. a/a