

## PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok  
Ciołkowskiego 2/3  
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04  
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl  
www.wios.bialystok.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 45/2020

2020 -02- 27

WPLYNĘŁO

2023  
WG  
P

Sygnatura protokołu	WI.7024.2.2020.DB	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Szudziałowo - oczyszczalnia ścieków, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, Gmina Szudziałowo (wiejska), Powiat sokólski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, Gmina Szudziałowo (wiejska), Powiat sokólski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	-	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659645	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 7221404	85 7221441
Adres strony internetowej: email	www.szudzialowo.com.pl ugszudzialowo@onet.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Tadeusz Tokarewicz	Stanowisko Wójt
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Tomasz Tarasewicz	Stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie

<b>Podmiot kontrolowany</b>		
Nazwa	Gmina Szudziałowo	
Adres do korespondencji	ul. Bankowa 1 , 16-113 Szudziałowo , Gmina Szudziałowo (wiejska), Powiat sokólski	
Regon	050659645	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 7221404	85 7221441

**Informacja o kontroli**

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

D synd



Data rozpoczęcia kontroli	09-01-2020
Data zakończenia kontroli	27-02-2020
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	28-12-2016
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Iga Sysuła	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	10011
	Danuta Babul	Główny Specjalista	10001
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli	Kamil Kamiński-Inspektor Ochrony Środowiska		

## 1. Ustalenia kontroli

W dniu 02.01.2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynął telefoniczny wniosek o interwencję dotyczący wylewania ścieków do rowu na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

W dniu 09.01.2020 r. przeprowadzono oględziny na terenie oczyszczalni ścieków w Szudziałowie. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W trakcie trwania kontroli w dniu 10.01.2020 r. pobrano do badań ścieki odprowadzane z wylotu z oczyszczalni oraz wody z z rowu wyżej ujścia ścieków z oczyszczalni i wody z rzeki Słoja poniżej ujścia rowu odprowadzającego (załącznik nr 3 do protokołu).

W wyniku działań kontrolnych dokonano przesłuchania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, pracownika zakładu zajmującego się odbiorem ścieków nieoczyszczonych od mieszkańców gminy oraz kierownika budowy, w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. (Załącznik nr 5, 6, 7).

W wyniku kontroli ustalono:

-Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie eksploatowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.

-Oczyszczalnia ścieków składa się z:

- 1) studzienki kraty ręcznej,
- 2) przepompowni ścieków INSTAL COMPAKT ze zbiornikiem retencyjno uśredniającym, zintegrowany z punktem zlewnym ścieków dowożonych, wyposażony w pompy z rozdrabniarkami i mieszadło,
- 3) reaktora biologicznego wielofunkcyjnego typu „BIOGEST”,
- 4) zbiornika zagęszczania osadu nadmiernego, połączonego ze zbiornikiem SBR,
- 5) budynku technologicznego z pomieszczeniami technologicznymi -stacji mechanicznego odwadniania osadu DRAIMAD, stacja przygotowania i dawkowania flokulantu, sterownia i pomieszczenie socjalne.

-Ścieki z miejscowości Szudziałowo dostarczane są do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjno-pompowej, ścieki dowożone z terenu gminy są dostarczane do punktu zlewnego na oczyszczalni transportem asenizacyjnym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie.

-W dniu kontroli na oczyszczalni trwały prace związane z przebudową i rozbudową instalacji -budowa budynku technologicznego. Zgodnie z aktualnym harmonogramem przedsięwzięcia prace związane z budową budynku mają być zakończone do dnia 22.02.2020 r.

- Prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków są prowadzone przez firmę "Ma&Ma Krzysztof

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 2 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 45/2020

T

*[Signature]*



Hryń, Marta Matysewicz Spółka Cywilna" z siedzibą 15-560 Białystok ul. Sowlańska 33 zgodnie z Umową ZP.271.6.2019 na roboty budowlane zawartą w dniu 09.07.2019 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi podziemnego zbiornika uśredniającego ścieki z budynkiem mechanicznego oczyszczania oraz przebudowę pompowni głównej ścieków, bioreaktora SBR. Termin wykonania inwestycji jest zaplanowany na 20.08.2020 r. Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

-W dniu oględzin przeprowadzonych 09.01.2020 r. stwierdzono zanieczyszczenie rowu przepływającego przez teren oczyszczalni ściekami nieoczyszczonymi.

- Miejsce zrzutu tych ścieków było widoczne na brzegu rowu przed wylotem ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni.

-Badania wody z rowu pobranej w trakcie kontroli powyżej ujścia ścieków z oczyszczalni oraz badania ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wykazały znaczne przekroczenie badanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesiny) względem wskaźników dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Badania wody z rzeki Słoja poniżej wylotu rowu odprowadzającego nie wykazały przekroczeń.

-W trakcie przeprowadzonych działań kontrolnych uzyskano informację, iż do przedmiotowego rowu pracownik obsługujący beczki asenizacyjne, bez wiedzy przełożonych dwukrotnie ( w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku) wylał popłuczyny z mycia beczek służących do wożenia ścieków nieoczyszczonych.

- Według oświadczenia Pana Tomasza Tarasewicza-Dyrektora ZGK nieczystości zgromadzone w rowie zostały przepompowane do stacji zlewnej na oczyszczalni w dniach 14-15 01.20120 r. Zdaniem Pana Tarasewicza ze względu na ukształtowanie koryta rowu zanieczyszczenia nie przedostały się do rzeki Słoja.

-W trakcie kontroli przedstawiono wykaz wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Szudziałowo za rok 2019 oraz kwartalne sprawozdania sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 2019 r. (I kwartał-507 m3, II kwartał-712 m3, III kwartał-836 m3, IV kwartał-766 m3).

- Stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do ziemi (rowu) na działce o nr geod. 134 w obrębie m. Szudziałowo jest uregulowany decyzją Starosty Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: OŚ.6341.45.2013 udzielającą Gminie Szudziałowo pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Pozwolenia udzielono na okres 10 lat do dnia 19.12.2023 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 07.01.2014 r.

-Zgodnie z powyższym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych powinna wynosić:

$Q_{max} = 3,5 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{śrd}} = 75,0 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{max/rok} = 27\,375 \text{ m}^3/\text{rok}$

Na podstawiwie przedstawionej dokumentacji Ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w 2019 r. wyniosła 15428,50 m3.

-Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach nie powinny przekraczać:

BZT5 = 25 mg O2/l

ChZT = 125 mg O2/l

Zawiesina ogólna = 35 mg/l.

-Badania ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wykonywane w ramach automonitoringu są przekazywane do WIOŚ zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz.1366).

-Badania jakości odprowadzonych ścieków wykonywane w ramach automonitoringu przez laboratorium akredytowane J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, w okresie obowiązywania pozwolenia od 07.01.2019 r. do 06.01.2020 r.:

• 14.02.2019 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 6 mgO2/l; ChZTcr 72 mgO2/l; Zawiesina 15 mg/l),

• 30.05.2019 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 33 mgO2/l; ChZTcr 170 mgO2/l; Zawiesina 75 mg/l).

-W analizowanym okresie obowiązywania pozwolenia od dnia 07.01.2019 r. do 06.01.2020 r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wszystkich parametrów w badaniu z dnia 30.05.2019 r. Ponadto wykonano 2 z wymaganych 4 badań.

Udzielono INSTRUKTAŻU, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 45/2020



sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, próbki powinny być pobierane w regularnych odstępach czasu.

Zgodnie z § 7 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215 poz.1366) w przypadku wykonywania badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wyniki pomiarów i inne dane przedkłada się w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku decyzją znak: WI.7061.2.2017.IS z dnia 30.01.2017 r. wymierzył Gminie Szudziałowo karę pieniężną w wysokości 88 089,00 zł za przekroczenie w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ.6341.45.2013.

Gmina Szudziałowo pismem z dnia 10.02.2017 r. złożyła wniosek o odroczenie terminu zapłaty ww. kary ze względu na całkowitą przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Do wniosku dołączono harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem Gmina Szudziałowo zobowiązała się do zamknięcia prac inwestycyjnych do dnia 30.09.2018 r.

W dniu 27.02.2017 roku Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję o odroczeniu do dnia 31 grudnia 2018 r. terminu płatności kary pieniężnej wymierzonej ww. decyzją.

W dniu 31.07.2017 r. Gmina Szudziałowo pismem znak: Ośr.604.4.2017 zwróciła się z wnioskiem, uzupełnionym pismem z dnia 30.08.2017 r., znak: Ośr.604.4.2017, o zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Szudziałowie oraz o odroczenie terminu płatności kary pieniężnej do dnia 31.12.2019 r.

Decyzją z dnia 13.09.2017 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zmienił termin odroczenia płatności kary pieniężnej z „do dnia 31.12.2018 r.” na „do dnia 31.12.2019 r.”

W dniu 18.07.2019 r. do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Wójta Gminy Szudziałowo, znak: ZP.0604.4.2017 z dnia 16.07.2019 r. z prośbą o zaktualizowanie i przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Do pisma załączono harmonogram realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Szudziałowie, gm. Szudziałowo. Przedstawiony harmonogram nie uwzględniał maksymalnie półrocznych przerw pomiędzy kolejnymi etapami prac polegających na budowie i przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Szudziałowie. Przedsięwzięcie nie było realizowane zgodnie z harmonogramem, a automonitoringowe wyniki badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, przekazywane do WIOŚ w Białymstoku posiadają naruszenia wymogów ochrony środowiska wskaźników oczyszczonych ścieków.

Mając na uwadze powyższe Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją znak: WI.7061.2.2017.IS, z dnia 23.08.2019 r. odmówił zaktualizowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia oraz kolejnego odroczenia terminu płatności kary pieniężnej w kwocie 88 089,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Wójt Gminy Szudziałowo pismem z dnia 09.09.2019 r., znak: ZP.0604.4.2017 odwołał się od decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23.08.2019 r., znak: WI.7061.2.2017.IS. Do odwołania dołączony został poprawiony harmonogram realizacji przedsięwzięcia, uwzględniający maksymalnie półroczne przerwy pomiędzy kolejnymi etapami prac polegających na budowie i przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

Pismem z dnia 16.09.2019 r., znak: ZP.0604.4.2017 Wójt Gminy Szudziałowo w nawiązaniu do odwołania z dnia 09.09.2019 r. przedłożył ponownie zaktualizowany harmonogram realizacji inwestycji z uwzględnieniem maksymalnie półrocznych przerw pomiędzy kolejnymi etapami prac oraz prawidłowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją znak: WI.7061.2.2017.IS z dnia 17.09.2019 r. zmienił decyzję znak: WI.7061.2.2017.IS z dnia 23.08.2019 r. i zaktualizował harmonogram realizacji przedsięwzięcia, przedłużył termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.10.2020 r. oraz odroczył termin płatności kary pieniężnej w kwocie 88 089 zł do dnia 30.10.2020 r.

Udzielono INSTRUKTAŻU, iż zgodnie z art.319 ust 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, warunkiem zaliczenia odroczonej kwoty w poczet kosztów inwestycji będzie terminowe

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 45/2020



zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności oraz usunięcie przyczyn wymierzenia kary

## 2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni do rowu	wyniki badań ścieków wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Białymstoku	Rozdział I punkt 2 decyzji znak: OŚ.6341.45.2013 z dnia 20.12.2013 r.
2	Zanieczyszczenie rowu na terenie oczyszczalni ściekami nieoczyszczonymi	wyniki badań wody w rowie wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Białymstoku	Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2268 z późn. zm.)
3	Naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości wykonanych badań i jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w okresie obowiązywania decyzji od 07.01.2019 r. do 06.01.2020 r.	wyniki badań wykonywane w ramach automonitoringu	Rozdział I punkt 2 oraz rozdział II punkt 3 decyzji znak: OŚ.6341.45.2013 z dnia 20.12.2013 r.

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Przedłużenie czasu trwania kontroli
- 3 Sprawozdanie z badań nr 4/BI/2020
- 4 Protokół oględzin
- 5 Protokół z przesłuchania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
- 6 Protokół przesłuchania pracownika ZGK w Szudziałowie
- 7 Protokół przesłuchania przedstawiciela wykonawcy modernizacji oczyszczalni
- 8 Informacja w zakresie realizacji harmonogramu przedsięwzięcia
- 9 Oświadczenie Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zanieczyszczenia rowu na terenie oczyszczalni

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 45/2020

7

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Tadeuszowi Tokarewiczowi-Wójtowi Gminy Szudziałowo

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 1/2020.

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 27-02-2020

GLÓWNY SPECJALISTA

*DBa*  
mgr inż. Danuta Babul

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**WÓJT**  
*Tadeusz Tokarewicz*

GMINA SZUDZIAŁOWO  
16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1  
NIP 545-17-99-806 REGON 050659645

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

STARSZY INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
*IGA*  
mgr inż. Iga Sysuła

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 45/2020